

Зарегистрирована
Главное управление МЧС по Краснодарскому краю
Отдел государственного пожарного надзора
Карасунского округа г. Краснодара

«25» 03 2010 года

Регистрационный № 03 401372-00062-4/11

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении (Указывается организационно-правовая форма юридического лица,

Муниципальное учреждение культуры «Сельский дом культуры станицы Старокорсунской» (МУК «СДК ст. Старокорсунской»)
культурно-досуговое функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1032307183611

Идентификационный номер налогоплательщика 2312106091

Место нахождения объекта защиты: РОССИЯ, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Старокорсунская, ул. Красная 27/1

(Указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты) Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты:

350908 Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Старокорунская, ул. Красная 27/1
Эл. адрес: sdkstarokor@mail.ru, тел/факс. 2348255, 2349690

№ п/ п	Наименование раздела
1.	2
I.	Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты <u>Расчет пожарного риска не проводился</u>
II.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара <u>Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара составляет 50000 рублей.</u>

Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты:

от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ
О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Ст. 1 Основные понятия

В целях настоящего Федерального закона применяются следующие понятия:

пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;

требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;

нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее

выполнение требований пожарной безопасности;
противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;
меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;

Ст. 2 Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности

Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Законодательство субъектов Российской Федерации не действует в части, устанавливающей более низкие, чем настоящий Федеральный закон, требования пожарной безопасности.

Ст. 3 Система обеспечения пожарной безопасности

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ст. 21 Меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами по пожарной безопасности зданий и сооружений.

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для учреждения, зданий, сооружений, в том числе при их проектировании, в обязательном порядке предусматриваются решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.

Ст. 25 Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности

Противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование работников о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое, посредством распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, и использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования работников. Противопожарную пропаганду проводят администрация и ответственные за пожарную безопасность.

Обучение мерам пожарной безопасности работников учреждения проводится администрацией учреждения в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности по специальным программам, утвержденными соответствующими руководителями федеральных органов исполнительной власти и согласованными в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

Ст. 34 Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности

Граждане имеют право на:
защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;

возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим законодательством;

участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу;

получение информации по вопросам пожарной безопасности;

участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в деятельности добровольной пожарной дружины.

Граждане обязаны:

соблюдать требования пожарной безопасности;

иметь в помещениях первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности ;

при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;

предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений

Ст. 37 Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности

Руководители организации имеют право:

создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке подразделения добровольных пожарных дружин;

проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших на предприятиях;

устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности;

получать информацию по вопросам пожарной безопасности.

Руководители организации обязаны:

соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;

включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;

содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания;

предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в учреждении;

незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

содействовать деятельности добровольных пожарных.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой

пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Ст. 38 Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

лица, уполномоченные пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Федеральный закон 30.12.09. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»:

ст. 4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности.

п. 4. На существующее здание, запроектированное и построенное в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности, положения настоящего Федерального закона не распространяются.

ст. 64. Требования к декларации пожарной безопасности.

п. 2. В случае, если собственник объекта защиты или лицо, на праве оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному федеральным законом или договором, выполняют требования федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, в декларации указывается только перечень указанных требований для конкретного объекта защиты.

п. 7. Для объектов защиты, эксплуатирующихся на день вступления в силу настоящего Федерального закона, декларация пожарной безопасности предоставляется не позднее одного года после дня его вступления в силу.

ст. 151. Заключительные положения.

п. 1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к объектам защиты (продукции), процессам производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации (вывода из эксплуатации), установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению в части, не противоречащей требованиям настоящего Федерального закона

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03:

п. 1. Настоящие Правила устанавливают требования пожарной безопасности, обязательные для применения и исполнения организациями независимо от их организации), их—организационно-правовых форм и форм собственности (далее должностными лицами, в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества,

охраны окружающей среды.

п. 2. Организации, их должностные лица и граждане, нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

п. 3. Наряду с настоящими Правилами, руководствуемся иными нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке.

п. 4. На своих объектах имеем систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений. Требуемый уровень пожарной безопасности людей с помощью указанной системы обеспечивается выполнением требований нормативных документов по пожарной безопасности

п. 6. На объекте разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности.

п. 7. Все работники допущены к работе после прохождения противопожарного инструктажа.

п. 8. Руководитель учреждения назначил лицо, которое по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ в силу действующих нормативных правовых актов и иных актов выполняют соответствующие правила пожарной безопасности, либо обеспечивают их соблюдение на определенных участках работ.

п. 9. Для привлечения работников предприятий к работе по предупреждению и борьбе с пожарами на объекте создана пожарно-техническая комиссия и добровольная пожарная дружина.

п. 10. руководитель и должностные лица учреждения, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, обеспечивают своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору;

п. 13. Во всех административных, вспомогательных помещениях вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной части.

п. 14. Правила применения на территории открытого огня, проезда транспорта, допустимости курения и проведения временных пожароопасных работ установлены инструкцией о мерах пожарной безопасности.

п. 15. Приказом установлен соответствующий противопожарный режим, в том числе: порядок проведения эвакуационных тренировок (ежеквартально); определены и оборудованы места для курения; определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

регламентированы:

порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;

порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;
действия работников при обнаружении пожара;
определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение

п. 16. В здании разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также установлена автоматическая пожарная сигнализация с системой оповещения людей о пожаре

п. 19. Мероприятия с массовым участием людей (вечера, дискотеки, торжества вокруг новогодней елки, представления и т. п.). Перед началом этих мероприятий тщательно осматриваются помещения в их полной готовности в противопожарном отношении.

п.36. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т. п.) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования, должны немедленно устраняться.

Обработанные (пропитанные) в соответствии с требованиями нормативных документов деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов обрабатываются (пропитываются) повторно.

Состояние огнезащитной обработки (пропитки) проверяется не реже двух раз в год.

п. 38. При перепланировке зданий и помещений, изменении их функционального назначения или установке нового технологического оборудования применяются действующие нормативные документы в соответствии с новым назначением этих зданий или помещений.

п. 39. Объект с массовым пребыванием людей, обеспечен прямой телефонной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов.*

п. 40. На объекте запрещено:

хранение и применение в подвалах ЛВЖ и ГЖ, пороха, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и материалов, кроме случаев, оговоренных в действующих нормативных документах; устраивать склады горючих материалов и мастерские, размещать иные хозяйственные помещения в подвалах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток;

снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией). Уменьшение зоны действия автоматической пожарной сигнализации или автоматической установки пожаротушения в результате перепланировки допускается только при дополнительной защите объемов помещений, исключенных из зоны действия указанных выше автоматических установок, индивидуальными пожарными извещателями или модульными установками пожаротушения соответственно;

загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери; проводить

уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отопление замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

устанавливать глухие решетки на окнах устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. Под лестничными маршами в первом допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих материалов;

устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания дверей (в отступлении от проекта), если это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации;

устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих и трудногорючих материалов и листового металла.

п. 41. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений содержатся в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет подвергаются эксплуатационным испытаниям.

п. 44. Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, закрыты на замок и опечатаны. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения ключей.

п. 50. При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей:

допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;

елка устанавливается на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;

при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки проводятся только в светлое время суток;

иллюминация выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке применяются гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не превышает 25 Вт;

при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) она немедленно обесточивается.

Запрещено:

проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;

применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;

проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;

использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;

полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

При проведении мероприятий организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, работников.

п. 52. Двери на путях эвакуации открываются свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.

п. 53. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещено:

загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов; устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации;

п. 54. При расстановке технологического, выставочного и другого оборудования в помещениях обеспечены эвакуационные проходы к лестничным клеткам и другим путям эвакуации в соответствии с нормами проектирования.

п. 55. В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала имеются электрические фонари. Количество фонарей определено руководителем, исходя из особенностей объекта, наличия дежурного персонала, количества людей в здании, но не менее одного на каждого работника дежурного персонала.

п. 61. Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе световые указатели "Эвакуационный (запасный) выход"), постоянно находятся в исправном и включенном состоянии. Эвакуационное освещение включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

п. 90. У гидрантов а также по направлению движения к ним установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

п. 91. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав присоединен к крану и стволу. Не реже одного раза в год производится перекачка рукавов на новую скатку.

п. 92. В помещениях насосной станции вывешены общая схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. На каждой задвижке и пожарном насосе-повысителе указано их назначение. Порядок включения насосов-повысителей определен инструкцией.

п. 96. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (далее ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией осуществляются в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ. ТО и ППР выполняются специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору. В период выполнения работ по ТО или ремонту, связанных с отключением установки (отдельных линий, извещателей), руководитель предприятия принимает необходимые меры по защите от пожаров зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования.

п. 98. Установки пожарной автоматики находятся в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации. Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением случаев, оговоренных в нормах и правилах.

п. 104. Оповещатели (громкоговорители) без регулятора громкости и подключены к сети без разъемных устройств.

п. 108. Помещения, здания и сооружения обеспечены первичными средствами пожаротушения.

п. 137. Здания перед началом сезона приняты соответствующими межведомственными комиссиями, в состав которых включаются представители государственного пожарного надзора.

п. 149. В зрительном зале кресла и стулья соединены в ряды между собой и прочно прикреплены к полу.

п. 150. Деревянные конструкции сценической коробки, а также драпировки в зрительном зале, фойе, обработаны огнезащитными составами. У руководителя учреждения имеется соответствующий акт организации, выполнившей эту работу, с указанием даты пропитки и срока ее действия.

п. 151. Хранение декораций, бутафории, деревянных станков, откосов, инвентаря и другого имущества в трюмах, под лестничными маршами и площадками, а также в подвалах под зрительными залами не разрешается.

п. 152. При оформлении постановок вокруг планшета сцены обеспечен свободный круговой проход шириной не менее 1 м.

п. 153. На сцене не разрешается курение, применение открытого огня (факелы, свечи, канделябры и т. п.), дуговых прожекторов, фейерверков и других видов огневых эффектов.

п. 157. Хранение и использование пиротехнических изделий не разрешается.

пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации
ВППБ 13-01-94

1.2. Все здания и сооружения учреждений культуры, ежегодно перед открытием сезона, а также после реконструкции и ремонта проверяются и принимаются междуведомственными комиссиями.

1.9. Концертные коллективы, осуществляющие гастроли, обеспечены следующей документацией:

приказом руководителя учреждения о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности при проведении гастролей;

журналом учета или списком лиц с росписью, прошедших инструктаж по пожарной безопасности при гастролях;

временной инструкцией по пожарной безопасности при проведении гастрольных спектаклей и концертов;

актами на огнезащитную обработку декораций;

актом местной постоянно действующей комиссии по приемке декорационного оформления спектакля, концерта.

1.11. Со всеми работниками учреждения культуры не реже одного раза в год проводится повторный противопожарный инструктаж.

1.12. ИНСТРУКТИРУЕМЫЕ ЗНАКОМЯТСЯ:

с возможными причинами возникновения пожаров и мерах их предупреждения;

с участками, наиболее опасными в пожарном отношении, в которых запрещается курить, применять открытый огонь и необходимо соблюдать другие меры предосторожности;

с практическими действиями в случае возникновения пожара (вызов пожарной охраны, использование первичных средств пожаротушения, эвакуация людей и материальных ценностей).

1.14. Каждый работник учреждения культуры при обнаружении нарушений Правил пожарной безопасности, грозящих возникновению пожара, обязан принять немедленные меры к их устранению и проинформировать об этом руководителя учреждения или лицо, его заменяющее.

1.15. В учреждениях культуры с числом работающих 15 и более человек организованы добровольные пожарные дружины из состава рабочих и служащих.

1.20. В УЧРЕЖДЕНИИ установлен строгий контроль за производством огнеопасных работ.

Руководителем учреждения издаётся приказ, которым подробно определяется порядок проведения огневых работ с учетом специфических условий объекта с выдачей наряда-

допуска.

1.21. Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности при проведении огневых работ в учреждении несет директор (руководитель учреждения), зам. директора),., где будут производиться эти работы.

1.22. Во всех случаях при огневых работах выставляется пожарный пост из числа работников .

1.23. По окончании работы учреждения осматриваются все его помещения и принимаются меры к устранению нарушений, могущих вызвать пожар.

Порядок осмотра помещений установлен руководителем учреждения.

1.26. В культурно-зрелищном учреждении приказом руководителя учреждения организуется пожарно-техническая комиссия, в которую входят зам. директора, начальник отдела материально-технического отдела.

1.27. В учреждении не менее 1 раза в квартал проводятся учебные тревоги по отработке действий персонала во время пожара.

1.28.1. Руководитель дома (дворца) культуры, заведующий клубом и другие:

осуществляют контроль за своевременным выполнением противопожарных мероприятий и выполнением предписаний Государственного пожарного надзора лицами, ответственными за противопожарное состояние цехов, мастерских, складов, участков помещений и т. п., а также за строгим соблюдением противопожарного режима в учреждении;

не допускать проведения массовых мероприятий при неисправных или выключенных противопожарных устройствах и средствах пожаротушения (противопожарный занавес, дымовые люки, дренчерная и спринклерная системы, автоматическая пожарная сигнализация и другие);

1.28.2. Руководитель обязан:

обеспечить строгое соблюдение противопожарного режима в зрительных и экспозиционных залах, фойе и кулуарах во время проведения спектаклей, концертов и других массовых мероприятий;

не допускать установки в зрительных залах приставных стульев, закрытия дверей выходов на труднооткрывающиеся запоры, загромождения путей эвакуации, курения в запрещенных местах, применения нагревательных приборов в помещениях;

проводить занятия с билетерами и гардеробщиками по эвакуации зрителей в случае пожара;

организовать эвакуацию зрителей в случае возникновения пожара.

1.28.3. Ответственный за пожарную безопасность по учреждению (НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ):

организовывает и возглавляет работу пожарно-технической комиссии объекта, а также обеспечивает организацию проведения противопожарного инструктажа и инструктажа на рабочих местах с лицами, вновь поступающими на работу, и пожарно-технического минимума с работниками учреждения;

выдает разрешения на проведение временных огневых работ и осуществлять контроль за правильным и безопасным их проведением;

осуществляет контроль за соблюдением требований пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных и ремонтно-реставрационных работ, следить за техническим состоянием противопожарного водопровода, спринклерных и дренчерных установок, автоматических систем сигнализации и других противопожарных устройств, своевременным выполнением предписаний Государственного пожарного надзора.

1.28.4.ЭЛЕКТРИК:

контролирует работу всех электроосветителей и электриков учреждения ;

осуществляет повседневный контроль за техническим состоянием, исправностью, эксплуатацией электросетей, электрооборудования и аппаратов светового эффекта, а также за состоянием защиты электросетей от токов короткого замыкания и перегрузок;

обеспечивает своевременность проведения профилактических осмотров и ремонтов электрооборудования с обязательным оформлением соответствующих документов и устранением нарушений в электросети, могущих привести к пожарам и возгораниям.

2.1.3. В учреждении сгораемые конструкции, драпировки, деревянные конструкции обработаны (пропитаны) огнезащитным составом. Периодичность обработки определяется огнезащитным действием состава.

2.1.4. На все мягкие и жесткие декорации, деревянные конструкции, подвергшиеся огнезащитной обработке, составлен акт в двух экземплярах, один из которых передается заказчику, а 2-й хранится в организации, производившей пропитку.

2.1.5. Ежеквартально производится проверка качества огнезащитной обработки декораций и сгораемых конструкций.

В случае утраты огнезащитными составами и пропитанными материалами декораций и сгораемых конструкций своих свойств составляется об этом акт на объект и проводится повторная обработка.

2.1.6. В учреждении запрещено:

разводить на территории объекта костры, сжигать производственные отходы и мусор;

загромождать входы на чердаки, проходы в складах, книгохранилищах, кулуары, лестничные клетки и другие пути эвакуации людей, а также хранить в чердачных помещениях какие-либо предметы и сгораемые материалы;

держат открытыми входы на чердаки и в подвалы;

оставлять по окончании рабочего дня неубранными цехи и другие производственные помещения;

оставлять без присмотра включенное электрооборудование, электроприборы и токоприемники;

уборка помещений с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

отогревание замерзших водопроводных, канализационных и других труб открытым огнем;

пользоваться различными электронагревательными приборами в местах, несогласованных с органами Государственного пожарного надзора;

хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также другие огнеопасные материалы без разрешения органов Государственного пожарного надзора;

производить всякого рода перепланировку помещений и возведение строений без согласования с органами Государственного пожарного надзора;

утеплять чердачные перекрытия, производить засыпку перегородок сгораемыми материалами (опилками, торфом и т. п.), а также устанавливать пустотные перегородки из сгораемых материалов;

перегружать помещения книгами и материалами сверх установленной нормы;

устраивать жилые помещения и допускать временное проживание граждан;

курение на сцене, применение открытого огня (факелы, свечи, канделябры и т. п.), дуговых прожекторов, а также производство выстрелов, фейерверков и огневых эффектов;

изготовление пиротехнических изделий кустарным способом, а также хранение этих изделий.

2.1.7. В учреждении запрещается сдача помещений в аренду без согласования с органами Государственного пожарного надзора, а сдача памятников культуры без дополнительного согласования со специально уполномоченными государственными органами охраны памятников истории и культуры.

2.1.8. В учреждении запрещается применять синтетические горючие материалы, искусственные ткани из волокон (пенопласт, поролон, перороль и другие) для декораций, отделки коридоров, лестничных клеток, путей эвакуации сценического оформления, а также ковры и ковровые дорожки.

2.1.9. Количество зрителей в залах учреждения не превышает числа посадочных мест, указанных в техническом паспорте, а число артистов на сцене, с учетом эвакуационных выходов, определяется из расчета 0,75 кв. метра площади на человека.

2.1.10. Мойка планшета сцены производится водным раствором, содержащим

огнезащитный состав.

2.1.11. В учреждении и хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей не допускается

2.1.15. В залах учреждения вместимостью менее 800 человек, где не имеется противопожарного занавеса, порталый проем защищен дренчерной установкой (водяной завесой).

2.1.19. При оформлении постановок обеспечен свободный круговой проход шириной не менее одного метра вокруг планшета сцены, а также свободные проходы к эвакуационным выходам. Во время затемненных сцен освещение прохода должно осуществляться световой электродуговой. Все двери и выходы со сцены свободны и содержатся в состоянии постоянной готовности для их использования.

2.1.20. По окончании спектакля театральные костюмы из артистических уборных сданы в костюмерные склады.

2.1.23. Устройство антресолей в бутафорских и мебельных цехах, декорационных складах, на сценах, в карманах и других помещениях не разрешается.

2.1.24. Хранение декораций, бутафории, деревянных станков, откосов, инвентаря и другого имущества под лестничными маршами и площадками, а также в подвалах, расположенных под зрительным залом и не имеющих обособленных выходов наружу запрещается.

2.1.26. Концы канатов для подъема декораций на рабочих площадках отделены друг от друга и подвешены на специальные крючки.

2.1.27. После окончания спектаклей все артистические гримировочные помещения убраны и закрыты.

2.1.28. Чистка париков и костюмов бензином, эфиром и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями запрещается. Глажение костюмов и белья разрешается производить только в специально отведенных для этой цели местах.

2.1.29. В помещениях костюмерных между вешалками свободные проходы. Центральный проход не менее 1,2 метра.

2.1.30. Лица, принимающие одежду в помещение костюмерной, обязаны требовать удаления из карманов спичек и зажигалок.

2.1.33. Проезды, проходы к запасным выходам и наружным пожарным лестницам, подступы к средствам извещения о пожарах и пожаротушения свободны, содержатся в исправном состоянии и освещаются в ночное время. Подъезды к объектам и проезды по их территории имеют твердое покрытие, а в зимнее время регулярно очищаются от снега.

2.1.34. Установка решеток на окнах зданий запрещается.

2.1.35. В учреждении на территории имеются водопроводные колодцы с пожарными гидрантами, обеспечены очистка их от снега, а также содержание в исправном состоянии

световых указателей установленного образца для освещения в ночное время.

Пути эвакуации

3.1.1. Учреждения обеспечены необходимым количеством эвакуационных выходов, в соответствии с установленными нормами для этих зданий. Из зрительного зала, балкона во всех случаях имеется не менее двух выходов. Количество и ширина выходов соответствуют расчету безопасной эвакуации людей.

3.1.2. Ширина проходов не менее 1 метра, а проходов, расположенных против выходов, - не менее ширины самих дверей.

3.1.3. Все двери эвакуационных выходов открываются только по ходу движения людей из помещений (зданий).

3.1.4. Запрещено:

устанавливать на путях эвакуации турникеты и другие устройства, препятствующие свободному проходу;

загромождать площадки и марши лестничных клеток, устанавливать зеркала, устраивать фальшивые двери, имеющие сходство с настоящими дверями;

закрывать двери выходов на замки и труднооткрывающиеся запоры при проведении мероприятий, за исключением специально предусмотренных пунктов контроля доступа.

3.1.5. В зрительных залах все кресла (стулья) соединены в рядах между собой и прочно прикреплены к полу. Не закрепленные кресла (стулья) допускаются только в ложах с количеством мест не более 12 при наличии самостоятельного выхода из ложи. В зрительных залах, используемых для танцевальных вечеров, с количеством мест не более 200, как исключение, крепление стульев к полу может не производиться при обязательном соединении их в рядах между собой.

3.1.6. Расстановка кресел в зрительных залах произведена в соответствии с действующими нормами проектирования.

3.1.9. Время эвакуации зрительного зала определяется пропускной способностью отдельных проходов и длиной эвакуационных путей наиболее удаленных от выходов зрителей. Эвакуация зрителей обеспечена не менее чем через два прохода, рассредоточенных по периметру зрительного зала.

3.1.10. Над дверями эвакуационных выходов световые табло "Выход" или соответствующее графическое изображение.

3.1.11. Проходы к выходам без каких-либо разветвлений и без создания встречных или пересекающихся потоков людей.

4.6. Устройство всякого рода электрореклам и иллюминаций снаружи зданий учреждений культуры допускается только по согласованию с органами Госэнергонадзора.

- 4.7. Неисправные участки сети немедленно обесточиваются и заменяются исправными электропроводами. Результаты произведенной проверки должны отражаться в специальном журнале.
- 4.8. Распределительные электрощиты, электродвигатели и пускорегулирующие аппараты периодически осматриваются и очищаются от пыли. Доступ к электрощитам, электродвигателям и аппаратам всегда свободен. В случае перегрева электродвигателей они немедленно отключаются до устранения неисправностей.
- 4.9. Аппаратные (или регуляторные) помещения отделены от сцены и других помещений противопожарными преградами (стенами, перекрытиями, дверями), а смотровые люки должны иметь несгораемые крышки.
- 4.11. В помещениях сценической коробки вся стационарная электросеть заключена в металлические газовые трубы или проложена бронированным кабелем.
- 4.12. Для снятия напряжения установлены общие рубильники в несгораемых нишах (тамбурах) или помещениях, закрываемых на замки, ключи от которых находятся в дежурном помещении пожарной охраны или у дежурных электриков учреждения.
- 4.13. Переносные электрические светильники защищены предохранительными сетками и снабжены крючками для их подвески.
- 4.14. Для подключения передвижных приемников тока и переносных светильников применяются гибкие провода в резиновой оболочке. Применение временной электропроводки, а также установка каких-либо предохранительных и распределительных щитов открытого типа в пределах сценической коробки запрещается.
- 4.15. При устройстве софитов и рампы применяются только несгораемые материалы. Прожекторы и софиты должны отстоять от декораций и сгораемых конструкций на расстоянии не менее 0,5 м. Расстояние от линзового прожектора до сгораемых декораций должно быть не менее 2 метров.
- 4.16. Применение в прожекторах и софитах горючего целлофана и других сгораемых светофильтров, взамен стекол, запрещается.
- 4.17. Между деревянной рампой сцены и кожухами электросветильников должен быть проложен асбест толщиной 8 - 10 мм, а все переносные электрофонари (подсветы), устанавливаемые на сцене, должны защищаться с наружной стороны асбестовыми ковриками. Софиты на сцене, не имеющие светофильтров и используемые для рабочего освещения сцены, закрыты обычным стеклом.
- 4.18. У всех софитов со стороны света устанавливается защитная металлическая сетка, предупреждающая выпадение стекол светофильтров и осколков разорвавшихся колб электроламп.
- 4.19. Электропроводка и кабели, идущие от прожекторов и фонарей к месту их включения в сеть, располагаются так, чтобы они не подвергались механическим повреждениям.

4.20. При установке подсветов непосредственно на пол планшета под них укладываются асбестовые коврики.

4.21. Мягкие драпировки, применяемые в осветительных ложах, со стороны электроприборов по всей длине защищены асбестовой прокладкой или пропитаны огнезащитным составом.

4.22. Расстояние между сгораемыми стендами, драпировками, экспонатами и светильниками с электролампами накаливания не менее 0,5 м.

4.23. Все электродвигатели, электросветильники, рубильники, пускатели и распределительные устройства в пределах сцены, в мастерских, цехах, складах и других пожароопасных помещениях пыленепроницаемые или закрытого исполнения, а рубильники (выключатели) для отключения всей электросети вынесены в коридоры и заключены в специальные несгораемые шкафы (ниши).

4.25. Применение электронагревательных приборов в учреждении, кроме специально отведенных для этой цели мест, запрещается. Переносные электронагревательные приборы по окончании рабочего дня должны сдаваться в охрану или специально выделенным лицам, а их выдача производиться под расписку. В гримерных цехах щипцы для завивки волос должны нагреваться только в электроприборах специальной конструкции.

4.27. Для отключения электроустановок и электрических сетей во всех помещениях, за исключением мест круглосуточного дежурства, по окончании работы установлен общий рубильник (отключающее устройство) на главном распределительном щите, расположенном вне помещения.

4.28. Система электропитания всех противопожарных устройств (автоматические системы пожарной сигнализации, насосов-повысителей) обеспечивает быстроту их пуска и непрерывность работы. Для этой цели пусковые устройства, питающиеся от двух независимых электроисточников*. В здании зрелищного учреждения на сцене, насосной станции, не посредственно у пожарных кранов установлены пусковые кнопки для приведения в действие насосов-повысителей.

4.29. Контролеры, смотрители, билетеры, и дежурные администраторы учреждения обеспечены электрическими ручными фонарями на случай отсутствия электроэнергии.

9.1. Учреждение обеспечено средствами извещения о пожаре. У телефонных аппаратов вывешены номера телефонов ближайших пожарных частей и сделаны краткие надписи о способах вызова пожарной помощи.

9.3. Помещения с большим количеством материальных ценностей должны оборудоваться автоматическими системами извещения о пожаре, с установленными дымовыми извещателями.

9.4. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией осуществляются с учетом технической документации

заводов-изготовителей и сроками проведения ремонтных работ. ТО и ППР выполняются специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору.

9.5. В период выполнения работ по ТО или ремонту, связанных с отключением установок (отдельных линий, извещателей) руководитель учреждения обязан принять меры по защите от пожаров зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования.

9.6. Приказом по учреждению назначено лицо, ответственное за техническое состояние автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, которое вместе с работником пожарной охраны ежедневно производит проверку исправности установок.

9.7. Проверке подлежат:

исправность основного и резервного источников питания (в рабочем положении вилка кабеля питания должна быть включена в основную сеть, а другая вилка - в розетку резервного питания, все тумблеры на лицевой панели станции должны находиться в положении "Включено", а лампа зеленого цвета светиться);

извещатели, приборы и другие входящие в установку детали (они должны быть чистыми и не иметь следов коррозии, не заслоняться стеллажами, декорациями, оборудованием и др. предметами);

наличие в помещении приемной станции, схемы расположения извещателей, вывешиваемой на видном месте, инструкции по уходу за установкой и действиях обслуживающего персонала при получении извещения о пожаре или повреждении линии;

знание дежурными, обслуживающими установку пожарной сигнализации, своих обязанностей на случай пожара и правил работы на установке;

исправность линейных и кабельных сетей, защищенность их от механических повреждений в местах прохождения через проемы, стены и перегородки.

9.11. Сеть внутреннего противопожарного водопровода кольцевая, установлены насосы-повысители.

9.12. Противопожарное оборудование, средства извещения о пожаре и пожаротушения постоянно содержатся в исправном состоянии и боевой готовности. Использование их не по прямому назначению категорически запрещается.

9.13. Ящики с пожарными кранами, рукавами и стволами пронумерованы и опломбированы. Пожарный рукав должен быть присоединен в крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в 6 месяцев производить перемотку льняных рукавов на новую складку.

В помещении насосной станции имеется четкая схема устройства внутреннего водопровода, а на задвижках и пусковых устройствах насосов-повысителей, дренажной системы - яркие надписи о их назначении и порядке приведения их в действие.

9.15. Отключение, хотя бы временное, дренчерных устройств, внутреннего противопожарного водопровода, а также средств пожарной связи и сигнализации без разрешения на это объектовой пожарной охраны запрещается.

9.16. Проверка состояния средств тушения и извещения о пожарах, а также специальных противопожарных устройств производится ежедневно перед началом каждого спектакля или репетиции.

9.17. На объектах в установках модульного пожаротушения и системах с трубопроводами (дренчерные установки) на мелкораспыленной воде должны быть смонтированы специальные оросители для уменьшения воздействия воды на предметы хранения.

Приказ МЧС РФ от 20 июня 2003 г. N 323

"Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)"

"Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)

Здание оборудовано системой оповещения третьего типа с речевым оповещением.

3.19. Речевые оповещатели воспроизводят нормально слышимые частоты в диапазоне от 200 до 5000 Гц. Уровень звука информации от речевых оповещателей соответствует требованиям настоящих норм для звуковых оповещателей.

3.21. Настенные речевые оповещатели располагаются таким образом, чтобы их верхняя часть на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм.

3.22. Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей;

ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА. ОГNETУШИТЕЛИ. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

НПБ 166-97

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие нормы распространяются на переносные и передвижные огнетушители (общей массой до 400 кг), предназначенные для тушения пожаров классов А, В, С, Е, и устанавливают требования к выбору, размещению, техническому обслуживанию огнетушителей, а также - к техническому оснащению организаций, осуществляющих

перезарядку и испытания огнетушителей.

4.8. По назначению, в зависимости от вида заряженного ОТВ, огнетушители подразделяют:

- для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А);
- для тушения загорания жидких горючих веществ (класс пожара В);
- для тушения загорания газообразных горючих веществ (класс пожара С);
- для тушения загорания металлов и металлосодержащих веществ (класс пожара Д);
- для тушения загорания электроустановок, находящихся под напряжением (класс пожара Е).

Огнетушители могут быть предназначены для тушения нескольких классов пожара.

5. ВЫБОР ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

5.1. Количество, тип и ранг огнетушителей, необходимых для защиты конкретного объекта, устанавливают исходя из величины пожарной нагрузки, физико-химических и пожароопасных свойств обращающихся горючих материалов, характера возможного их взаимодействия с ОТВ и размеров защищаемого объекта.

5.2. В зависимости от заряда порошковые огнетушители применяют для тушения пожаров классов АВСЕ, ВСЕ или класса Д.

5.7. строго соблюдается рекомендованный режим хранения и периодически проверяются эксплуатационные параметры порошкового заряда (влажность, текучесть, дисперсность).

5.8. Запрещается применять углекислотные огнетушители для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением выше 10 кВ.

5.28. Огнетушители вводятся в эксплуатацию в полностью заряженном и работоспособном состоянии, с опечатанным узлом управления запорно-пускового устройства. Они находятся на отведенных им местах в течение всего времени их эксплуатации.

5.29. Расчет необходимого количества огнетушителей ведется по каждому помещению и объекту отдельно.

5.30. При наличии рядом нескольких небольших помещений одной категории пожарной опасности количество необходимых огнетушителей определено с учетом суммарной площади этих помещений.

5.31. Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляют согласно требованиям технической документации на это оборудование или соответствующих правил пожарной безопасности.

5.33. На объекте определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей.

5.34. На каждый огнетушитель, установленный на объекте, заводят паспорт. Огнетушителю присваивают порядковый номер, который наносят краской на огнетушитель, записывают в паспорт огнетушителя и в журнал учета проверки наличия и состояния огнетушителей (приложение 5).

6. РАЗМЕЩЕНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

6.1. Огнетушители располагаются на защищаемом объекте в соответствии с требованиями таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т. д.). Они хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Размещены огнетушители вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также - около выхода из помещения. Огнетушители не препятствуют эвакуации людей во время пожара.

6.2. Для размещения первичных средств пожаротушения на территории защищаемых объектов оборудованы пожарные щиты (пункты).

6.4. Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя определяется требованиями правил [2], оно не превышает 20 м для общественных зданий и сооружений; 30 м

ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ НАРУЖНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ И ОГРАЖДЕНИЯ КРЫШ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НПБ 245-2001

2. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Основные размеры пожарных наружных стационарных лестниц (далее – лестницы) соответствуют требованиям, изложенным в технической документации на их изготовление.*

2.2. Размещение пожарных лестниц соответствует требованиям действующих нормативных документов.*

2.3. Конструкции лестниц огрунтованы и окрашены по VII классу в соответствии с ГОСТ 9.032. Элементы конструкций лестниц надежно присоединены друг к другу, а конструкция в целом надежно прикреплена к стене и крыше здания. Наличие трещин в заделе балок в стене, разрывов металла и деформаций конструкции не допускается.

Испытания проводят организации, имеющие соответствующую лицензию, испытательное оборудование и измерительный инструмент с аттестатами и результатами их поверок. *

ПРИКАЗ

от 18 июня 2003 г. N 315

Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)

4. В зданиях и сооружениях защищены соответствующими автоматическими установками все помещения

7. АУПТ и АУПС спроектированы в соответствии с нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

Нормы пожарной безопасности и установки автоматического пожаротушения для различных площадей сцен

СНиП 2.01.02-85

Настоящие нормы устанавливают пожарно-техническую классификацию зданий и сооружений, их элементов, строительных конструкций, материалов, а также общие противопожарные требования к конструктивным и планировочным решениям помещений, зданий и сооружений различного назначения.

Внутренний водопровод и канализация зданий

СНиП 2.04.01-85.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие нормы распространяются на проектирование строящихся и реконструируемых систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков.

1.2. При проектировании систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков необходимо выполнять требования других нормативных документов, утвержденных или согласованных Минстроем России.

Пожарная безопасность зданий и сооружений

СНиП 21-01-97

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящие нормы и правила устанавливают общие требования противопожарной защиты помещений, зданий и других строительных сооружений (далее — зданий) на всех этапах их создания и эксплуатации, а также пожарно-техническую классификацию зданий, их элементов и частей, помещений, строительных конструкций и материалов.

5.21. Здания и части зданий - помещения или группы помещений, функционально связанных между собой, по функциональной пожарной опасности подразделяются на классы в зависимости от способа их использования и от того, в какой мере безопасность людей в них в случае возникновения пожара находится под угрозой, с учетом их возраста, физического состояния, возможности пребывания в состоянии сна, вида основного

функционального контингента и его количества:

Ф2.1 учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ГОСТ 12.1.004—91

1.1. Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями.

Системы пожарной безопасности должны характеризоваться уровнем обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей, а также экономическими критериями эффективности этих систем для материальных ценностей, с учетом всех стадий (научная разработка, проектирование, строительство, эксплуатация) жизненного цикла объектов и выполнять одну из следующих задач:

исключать возникновение пожара;

обеспечивать пожарную безопасность людей;

обеспечивать пожарную безопасность материальных ценностей;

обеспечивать пожарную безопасность людей и материальных ценностей одновременно.

1.2. Объекты должны иметь системы пожарной безопасности, направленные на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений на требуемом уровне.

Не выполнено:

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03:

п. 39. Объект с массовым пребыванием людей, обеспечен прямой телефонной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов.*

Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации ВППБ 13-01-94

4.28. Система электропитания всех противопожарных устройств (автоматические системы пожарной сигнализации, насосов-повысителей) обеспечивает быстроту их пуска и непрерывность работы. Для этой цели пусковые устройства, питающиеся от двух независимых электроисточников*. В здании зрелищного учреждения на сцене, насосной станции, не посредственно у пожарных кранов установлены пусковые кнопки для приведения в действие насосов-повысителей.

**ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ НАРУЖНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ И ОГРАЖДЕНИЯ
КРЫШ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
НПБ 245-2001**

2. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Основные размеры пожарных наружных стационарных лестниц (далее – лестницы) соответствуют требованиям, изложенным в технической документации на их изготовление.*

2.2. Размещение пожарных лестниц соответствует требованиям действующих нормативных документов.*

2.3. Конструкции лестниц огрунтованы и окрашены по VII классу. Элементы конструкций лестниц надежно присоединены друг к другу, а конструкция в целом надежно прикреплена к стене и крыше здания. Наличие трещин в заделе балок в стене, разрывов металла и деформаций конструкции не допускается.

Испытания проводят организации, имеющие соответствующую лицензию, испытательное оборудование и измерительный инструмент с аттестатами и результатами их поверок.*

Директор МУК «СДК ст. Старокорсунской»

24.03.2010г.



Красинский С.А.